

【騒音計測記録　H30.10.10】

計測時間	10：00	14：00
計測地点		
①	81.4	79.6
②	74.4	73.4
③	69.1	69.4
④	68.6	68.8
⑤	63.9	68.4
⑥	57.5	57.1
⑦	57.9	58.0
⑧	59.2	60.2
作業停止中　51dB		

※騒音の許容限度　85dB

SCALE	DATE		SHEET NO
1/500		株式会社 鈴木工務店　一級建築士事務所	

福山市丸之内1丁目4番1号　TEL (084) 代 922-1011　事務所登録 08 (1) 第1105号