




【騒音計測記録 H30.11.2】

計測時間	9 : 00	14 : 00	作業停止中
計測地点			
①	73.4	75.3	52.1
②	67.1	66.2	53.9
③	68.4	66.4	64.5
④	66.5	68.9	66.3
⑤	66.8	65.4	52.4
⑥	53.3	54.7	48.7
⑦	51.1	49.8	45.3
⑧	52.4	51.1	48.9

※騒音の許容限度 85dB
※記録は1分間の平均です

SCALE	1/500	DATE	株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所	SHEET NO
-------	-------	------	---------------------	----------