

〈主な作業内容〉

- ・ 小割
- ・ 渡り廊下斫り

【騒音計測記録 H30.11.10】

計測時間 計測地点	9 : 00	14 : 00	作業停止中
①	66.4	65.1	49.8
②	58.4	59.1	52.4
③	66.4	67.0	61.8
④	69.0	69.1	63.5
⑤	61.6	62.5	61.5
⑥	52.0	52.4	47.2
⑦	43.3	44.0	46.7
⑧	51.7	50.1	47.3

※騒音の許容限度 85dB
※記録は1分間の平均です