




- 〈主な作業内容〉
- ・ 渡り廊下解体
 - ・ 小割

【騒音計測記録 H30. 11. 14】

計測時間	9 : 00	14 : 00	作業停止中
計測地点			
①	75.4	76.6	50.0
②	66.4	66.3	50.4
③	68.1	67.6	65.2
④	72.5	73.1	66.8
⑤	70.8	71.2	59.4
⑥	61.5	61.1	46.9
⑦	48.7	49.8	45.9
⑧	52.1	53.3	47.5

※騒音の許容限度 85dB
 ※記録は1分間の平均です



SCALE	DATE	株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所	SHEET NO
1/500			