

〈主な作業内容〉

- ・ 小割
- ・ 渡り廊下斫り

【騒音計測記録 H30.11.9】

計測時間 計測地点	9 : 00	14 : 00	作業停止中
①	65.7	68.3	49.8
②	59.4	60.1	52.4
③	66.2	67.1	61.8
④	68.1	69.5	63.5
⑤	62.1	63.0	61.5
⑥	52.0	53.0	47.2
⑦	43.2	45.8	46.7
⑧	51.8	50.1	47.3

※騒音の許容限度 85dB
※記録は1分間の平均です