



【騒音計測記録 H30.10.16】

計測時間	9 : 00	14 : 00	作業停止中
計測地点			
①	76.0	76.5	53.2
②	67.9	68.2	54.8
③	66.1	66.5	65.1
④	65.5	66.2	66.0
⑤	64.8	60.7	59.5
⑥	52.2	50.4	49.7
⑦	48.9	48.6	47.5
⑧	51.3	51.0	47.9

※騒音の許容限度 85dB  
 ※記録は1分間の平均です

SCALE 1/500

DATE

株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所

SHEET NO