



【騒音計測記録 H30. 10. 30】

計測地点	計測時間 9:00	計測時間 14:00	作業停止中
①	72.9	67.9	55.4
②	71.0	64.6	56.1
③	64.1	61.6	61.0
④	68.2	61.2	61.2
⑤	71.9	64.2	55.4
⑥	58.6	52.1	49.1
⑦	52.4	50.1	45.3
⑧	55.3	53.8	48.5

※騒音の許容限度 85dB
 ※記録は1分間の平均です

SCALE 1/500

DATE

株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所

SHEET NO