



【騒音計測記録 H30. 10. 31】

計測地点	計測時間 9:00	計測時間 14:00	作業停止中
①	72.4	71.2	52.8
②	70.2	67.8	54.8
③	64.2	63.5	63.2
④	68.4	66.1	65.9
⑤	71.5	70.3	55.1
⑥	55.2	54.1	49.5
⑦	51.8	51.4	45.3
⑧	57.3	56.8	48.5

※騒音の許容限度 85dB
 ※記録は1分間の平均です

SCALE 1/500

DATE

株式会社 鈴木工務店 一級建築士事務所

SHEET NO